



PUERTA CORTAFUEGOS  
ABATIBLE DE UNA Ó DOS  
HOJAS E12/60/90/120.

**MARCO** CON PERFIL DE ACERO DE 2,5 MM DE ALTA RESISTENCIA EN FORMA DE "Z" ELECTROSOLDADO.

**JUNTA INTUMESCENTE** PERIMETRAL AUTOEXPANSIVA QUE PERMITE SELLAR EL PERÍMETRO ENTRE EL MARCO Y HOJA, OBTENIENDO ESTANQUEIDAD DE LA HOJA CON EL MARCO.

**JUNTA PARA HUMOS FRIOS** DE PVC IGNIFUGO, QUE EVITA EL PASO DE LOS HUMOS FRIOS TÓXICOS, OBTENIENDO LA ESTANQUEIDAD DE LA PUERTA CON EL MARCO HASTA LA ACTUACION DE LA TEMPERATURA PARA LA ACTIVACION DE JUNTA INTUMESCENTE, OBTENIENDO ISOFONIA DE 20 DECIBELIOS. HOJA FORMADA EN PLANCHA DE ACERO GALVANIZADA DE 1 MM, DOBLADAS Y ELECTROSOLDADAS CON MATERIAL AISLANTE DE ALTA DENSIDAD DE 63 MM.

## PUERTA CORTAFUEGOS ABATIBLE

**BISAGRA** SEGUN NORMA DIN, CORTAFUEGOS CON EJE CEMENTADO, ANTIDESGASTE Y CON MUELLE REGULABLE PARA EL CIERRE SEMIAUTOMATICO.

**CERRADURA** SEGUN NORMA DIN, CORTAFUEGOS Y REVERSIBLE CON CILINDRO TIPO PATENT, PROTEGIDA CON CAJA METALICA Y AISLAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA HOJA.

**MANETAS** COMPLETAS CON ALMA INTERIOR DE ACERO Y REVESTIDAS DE MATERIAL PLÁSTICO IGNIFUGO, EN COLOR NEGRO.

**ACABADO** SE SUMINISTRA PINTADA CON CAPA DE IMPRIMACION WASCH PRIMER ANTIOXIDANTE RAL 7001 STANDARD. PUERTA CORTAFUEGO E12-60/90/120-C-5 SEGUN NORMA UNE EN 13501-2-2004 INFORME DE CLASIFICACION N° 6861/05-4-C1 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2005 LABORATORIO AFITI-LICOR-MADRID Y EN UNE EN 13501-2-2004 INFORME DE CLASIFICACION N° 7626/08-4 DE FECHA 22 DE ENERO 2008 DEL MISMO LABORATORIO INFORME ENSAYO C-5: 7931/08.

**OPCIONAL:** BARRA ANTIPANICO, OJOS DE BUEY, COLORES ESPECIALES.



**Recimol**<sup>®</sup>  
www.Recimol.com

Puertas cortafuegos